

PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2024

Esclarecimento III

Assunto: Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa PARGO ENGENHARIA LTDA.

Trata-se de pedido de esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico 90010/2024.

Dos pedidos de esclarecimento

"Prezados Senhores, Bom Dia!

Vimos solicitar de V.sas esclarecimentos da obra para os serviços técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execução das obras de reforma do imóvel situado a Praça Tiradentes, 50 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Pergunta: Gostaríamos de mais detalhes dos itens abaixo:

- Item 2.4.4 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, (dimensões das placas, etc).*
- Item 2.4.3 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM, (cor, retificado, ou não retificado, etc.)*

No aguardo de pronunciamento de V.S.as.

Atenciosamente, "

Dos esclarecimentos

O orçamento é referencial. Na inexistência ou falta de algum item no mercado, poderão ser realizados reajustes.

Previamente a execução, todos os materiais e paletas de cores que serão utilizados deverão ser submetidos a aprovação.

Referente aos itens:

2.4.3.:

Retificado acetinado cinza claro.

2.4.4.:

Estampa amadeirado claro.

Possibilidade: Em régua com espessura de 2mm.

Tamanho das régua/placas: Sem definição obrigatória (a área do piso informada deverá ser coberta).

Esclarecimentos apresentados com auxílio do Setor Requisitante e Equipe Interna do Pregão.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2024.



Daniel Melo Jacques
Pregoeiro Oficial